



**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
 КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1»
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г №2234)**

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	658225, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Осипенко, д.182а
2	Год постройки	1962
3	Общая площадь здания (м.кв.)	4151,99
4	Объем здания (куб. метр.)	25944
5	Теплоснабжающая организация	Акционерное общество «СГК Алтай» Филиал «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»
6	Наличие подвала	есть
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	однотрубная
10	Система ГВС	закрытая
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	225
	2023-2024	225
	2024-2025	с 18.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-18
	2023-2024	-18
	2024-2025	-15
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	870,3